



CARTEL DE SEGURIDADE INSTALACIÓN FRIGORÍFICA

Artículo 28. Cartel de seguridade. Do RD 138/2011 Regulamento de seguridade instalacións frigoríficas

A) En caso de emerxencia baixar interruptor magnetotermico xeral situado en:

PAREDE

B) Nome dirección e teléfono da empresa frigorista e persoa encargada da instalación

EMPRESA INSTALADORA FRIGORISTA				EMPRESA MANTENEDORA FRIGORISTA			
Nome:	CM de frio e climatizacion			Nome:	CM de frio e climatizacion		
Dirección:	CIFP Valentin Paz Andrade edificio B			Dirección:	CIFP Valentin Paz Andrade edificio B		
Población:	Vigo			Población:	Vigo		
Teléfono:	Ext 112	nº FI:	0	Teléfono:	Ext 112	nº FM:	0
PERSONA RESPONSABLE DA INSTALACIÓN					Referencia Instalación 1		
Nome:	Xefe de departamento Mantemento			Teléfono:	Ext 112		
Dirección:	Departamento de Mantemento			Población:	Vigo		

C) SERVICIO DE BOMBEIROS MAIS PRÓXIMO

SERVICIO DE BOMBEIROS MAIS PRÓXIMO		HOSPITAL MAIS PRÓXIMO	
Dirección:	Trav. Vigo, S/N	Dirección:	Meixoeiro s/n
Teléfono:	986433333	Teléfono:	986 811 132
Centro Queimados:	986 811 132	Teléf. Emerxencias	112
		Policía	92

(N)

D) GAS REFRIXERANTE EXISTENTE NA INSTALACIÓN

Circuito	1
Presión Máxima admisible no Sector de Alta Presión en bar	24,5
Presión Máxima admisible no Sector de Baixa Presión en bar	24,5
Denominación numérica do Gas en circuito Primario	R-507A
Fórmula química do gas Refrixerante según IF-02 del RD 138/2011	CHF2CF3/CH3CF3 50% 50%
Grupo Seguridade do gas Refrixerante establecido na IF-02	A1
Gas inflamable (1) Si ou Non en caso afirmativo especificar o final	Non
Carga en Kilos do gas Refrixerante que contén o circuito	2,800kg
Detalles da Inflamabilidade	Nula
	CARGA TOTAL
	2,8 Kg.

Nota: Unha central frigorífica ou unidade condensadora con dous ou varios servizos, considerase un circuito

Artículo 27. Almacenamiento de refrixerante en sala de máquinas.

Prohíbese o almacenamento en sala de máquinas de elementos ajenos a instalación frigorífica

A cantidade máxima de refrixerante que pode ser almacenado na sala de máquinas e o 20% da carga total da instalación, con un máximo de 150 Kg.

O citado refrixerante deberá almacenarse en botellas ou contenedores e de conformidade co especificado na ITC MIE APQ-5, do Regulamento de almacenamento de produtos químicos, aprobado polo Real Decreto 379/2001, do 6 de abril.