

Nombre instalaciBomba de calor ecológica aire-auga con R-290

Dirección	Aparato	Sonda	Entrada	Tipo de sonda	Valor min.	Valor max.	Unidades	IDENT.SONDA	Sinal dixital 230V	IDENT.sinal dix
1	EM-210D-72D	Analiz.redes CRT-1	Analizador de redes	Parametros	-	-	-	AN-1		
2	IC111CX-1	T.entrada auga interc-1	.1	NTC dixell			°C	TC1-T1		
	IC111CX-1	T.saida auga interc-1	.2	NTC dixell			°C	TC1-T2		
	IC111CX-1	T. bateria-ext bomba-1	.3	NTC dixell			°C	TC1-T3		
3	EM-210D-72D	Analiz.redes CRT-2	Analizador de redes	Parametros	-	-	-	AN-2		
4	IC111CX-2	T.entrada auga interc-2	.1	NTC dixell			°C	TC2-T1		
	IC111CX-2	T.saida auga interc-2	.2	NTC dixell			°C	TC2-T2		
	IC111CX-2	T. bateria-ext bomba-2	.3	NTC dixell			°C	TC2-T3		
5	XEV-12D-prot-1	T.aspiracion-prot-1	.1	NTC dixell			°C	VE1-T1		
	XEV-12D-prot-1	Pres.evapor-prot-1	.2	4..20mADixellPAA21Y	-0,5	7	bar	VE1-P1		
6	XEV-12D-prot-2	T.aspiracion-prot-2	.1	NTC dixell			°C	VE1-T2		
	XEV-12D-prot-2	Pres.evapor-prot-2	.2	4..20mADixellPAA21Y	-0,5	7	bar	VE1-P2		
7	XJP60D5C-1	Temp. inferior dep. 1	.0	NTC dixell			°C	AD1-T1		
8	XJP60D5C-1	Temp. superior dep. 1	.1	NTC dixell			°C	AD1-T2		
9	XJP60D5C-1	RESERVA	.2	NTC dixell			°C	AD1-T3		
10	XJP60D5C-1	RESERVA	.3	NTC dixell			°C	AD1-T4		
11	XJP60D5C-1	RESERVA	.4	NTC dixell			°C	AD1-T5		
12	XJP60D5C-1	RESERVA	.5	NTC dixell			°C	AD1-T6		
13	XJP60D5C-2	Temp. inferior dep. 2	.0	NTC dixell			°C	AD2-T1		
14	XJP60D5C-2	Temp. inferior dep. 2	.1	NTC dixell			°C	AD2-T2		
15	XJP60D5C-2	RESERVA	.2	NTC dixell			°C	AD2-T3		
16	XJP60D5C-2	RESERVA	.3	NTC dixell			°C	AD2-T4		
17	XJP60D5C-2	RESERVA	.4	NTC dixell			°C	AD2-T5		
18	XJP60D5C-2	RESERVA	.5	NTC dixell			°C	AD2-T6		