

# EVALÚA TUS CONOCIMIENTOS

RESUELVE EN TU CUADERNO O BLOC DE NOTAS

1. ¿A qué corresponde el identificador AB05-20:14?
  - a) A un rack.
  - b) A un panel de parcheo.
  - c) A un puerto.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
2. ¿Qué zonas del rack deben etiquetarse, como mínimo?
  - a) La parte superior e inferior de la cara visible.
  - b) La parte superior delantera y trasera.
  - c) La parte superior e inferior de las caras delantera y trasera.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
3. ¿Qué tipo de medición es más común para certificar nuevas instalaciones?
  - a) De enlace permanente.
  - b) De canal.
  - c) De iniciación.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
4. ¿Qué clase obliga a tener mayor número de identificadores en la red?
  - a) La clase 1.
  - b) La clase 4.
  - c) Todas las clases tienen igual número de identificadores.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
5. ¿A qué corresponde el identificador 2C.AG09?
  - a) A un TR.
  - b) A un rack.
  - c) A un panel de parcheo.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
6. ¿En qué tipo de certificación se utilizan los latiguillos de referencia?
  - a) En la medición de enlace permanente.
  - b) En la medición de canal.
  - c) En la medición de iniciación.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
7. ¿En qué segmento se encuentra el puerto 05 del panel de parcheo?
  - a) BH03-10:p 01-08.
  - b) BH05-10:p 10-18.
  - c) BH03-05:p 18-24.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
8. ¿Qué elemento representa el identificador 1B.AD02=TGB4?
  - a) Un rack.
  - b) Un panel de parcheo.
  - c) Un puerto.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
9. ¿Qué estándar establece el etiquetado de elementos de la red?
  - a) ANSI/TIA/EIA-568B.
  - b) ANSI/TIA/EIA-568A.
  - c) ANSI/TIA/EIA-607.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
10. ¿Dónde está ubicado un TR con identificador 4A?
  - a) En la planta 4.
  - b) En la habitación 4 de la planta A.
  - c) No puede conocerse ese dato a través del identificador.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
11. ¿Qué indica el número 3 en el identificador 4-FSL05(3)?
  - a) La planta donde se encuentra el elemento.
  - b) El número que identifica ese elemento entre los demás de la planta.
  - c) Las horas que es capaz de mantener sus propiedades.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
12. ¿Cuál de los siguientes niveles de comprobación de cableado es más completo?
  - a) Certificación.
  - b) Verificación.
  - c) Calificación.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
13. ¿A qué sistema corresponde la clase 3 según el estándar de administración y etiquetado?
  - a) A un sistema con un TR.
  - b) A un sistema con tres TR.
  - c) A un sistema de campus.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
14. ¿Cuál de los siguientes identificadores corresponde a un panel de parcheo de 2RU que tiene su extremo inferior en la RU 09?
  - a) 2A.CD09-09.
  - b) 2A.CD09-11.
  - c) 2A.CD11-09.
  - d) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.